

山梨県市町村総合事務組合立
一般廃棄物最終処分場建設工事

設計図等への質問に対する回答（第2回）

平成 26年 8月

公益財団法人山梨県環境整備事業団

No.	資料名	頁	項目	タイトル	内容	回答
1	c)数量計算書			覆土数量計算書	要求水準書のp.4に埋立容量221千m3、覆土量76千m3と記載されています。覆土量には、嵩上げ堰堤の数量も含まれているのでしょうか。覆土量の算定根拠をご提示下さい。	覆土量には即日覆土、嵩上げ堰堤、最終覆土を含みます。要求水準書に示す埋立容量、覆土量は、ごみ埋立量(367千t)より、重量比1/3(122千t)として算定しています。
2	落札者決定 基準書		評価 項目	表1 評価の視点	評価項目「処分場設計」の「設計・照査方法及びコスト縮減」で、提案書で取り組んだコスト縮減額は入札金額に反映したものとします(前回質問No11)という回答がありましたが、提案でコストを縮減したことによる予定価格の変更(減額)は無いものと判断してよろしいのでしょうか。	お見込みのとおりです。予定価格は、所定の歩掛、単価を用いて算定したものであり、変更はありません。ただし、数量に減がある場合は、原則として契約後の設計価格を変更します。
3	入札説明書	6	(3)入札参加資格確認申請書の受付 ⑥応募者番号の交付	提案図書への応募者番号の記載について	提案図書に応募者番号は記載するのでしょうか。	応募者番号については、別途通知しますので、提案図書等に明記の上、提出して下さい。
4	入札説明書	8	(7)提案図書の審査 ①ヒアリングの実施	ヒアリングの予定について	提案内容についてのヒアリングの予定をお教えてください。	提案内容については、総合評価技術委員会によるヒアリングを予定しています。詳細は、追って通知いたします。
5	様式第9-5-2号			運営・維持管理費内訳	最終処分場維持管理積立金は含まないと考えてよろしいですか。	廃掃法に定める維持管理積立金は義務付けられていません。維持管理において必要と考える内訳を記載してください。
6	様式第9-5-2号			運営・維持管理費内訳 1.埋立作業管理 (1)埋立作業 ④最終覆土工事費 ⑤最終覆土材料費	埋立嵩上堰計画図、埋立完了計画平面図がありますが、詳細が不明です。詳細図、数量等をご提示していただけますか。	小堰堤を嵩上げする方式で計画していますが、詳細・数量は請負者の提案によります。
7	様式第9-5-2号			運営・維持管理費内訳 1.埋立作業管理 (1)埋立作業 ④最終覆土工事費 ⑤最終覆土材料費	最終覆土には、雨水排水、ガス抜き設備、法面工等 含まないと考えてよろしいですか。	最終覆土には法面工は含んでいます。ガス抜き施設はガス抜き施設整備費に含んでいます。雨水排水は含んでおりませんが、必要と考える施設は、請負者の提案によります。
8	様式第9-5-2号			運営・維持管理費内訳 1.埋立作業管理 (1)埋立作業 ④最終覆土工事費 ⑤最終覆土材料費	上記について、含む場合、詳細図、数量等ご提示していただけますか。	請負者の提案によります。

No.	資料名	頁	項目	タイトル	内容	回答
9	入札資料に関する質問に対する回答(平成26年6月)	3	No.22		「運営・維持管理の契約内容は、実施方針や要求水準書及び事業者提案を基に、 <u>施工中に詳細な業務内容等について協議し、供用開始までに契約を締結する予定です。</u> 」とあります。 ここにあります「協議」とは発注者と落札者による協議と考えてよろしいですか。	お見込みの通りです。
10	入札資料に関する質問に対する回答(平成26年6月)	3	No.22		「運営・維持管理の契約内容は、実施方針や要求水準書及び事業者提案を基に、 <u>施工中に詳細な業務内容等について協議し、供用開始までに契約を締結する予定です。</u> 」とあります。 運営・維持管理の契約において、入札時に落札者が提案した内容と異なる内容を発注者が採用することで、落札者が提案した契約金額が増加すると合理的と考えられる場合は、契約締結時にご考慮いただけると考えてよろしいですか。	提案内容に応じて協議して決定します。
11	入札資料に関する質問に対する回答(平成26年6月)	3	No.27		「回答」にある「その時点の単価」とは、提案書様式第9-5-2号で受注者が提案した各項目・各年度の金額について入札後の物価変動を考慮して算定した金額を意味するものと考えてよろしいですか。	お見込みの通りです。
12	入札資料に関する質問に対する回答(平成26年6月)	4	No.31		運営・維持管理契約の協議(5年毎の更新時を含む)において、物価変動の見解の相違や経済環境の変化その他の事情により契約金額が折り合わないケースを懸念しております。このような場合、落札者が合理的な努力を尽くしても契約締結に至らなかった場合は、落札者または適切な第三者の責に帰すべき事由にあたらぬとの理解でよろしいですか。	想定されるケース、内容により協議して決定します。
13	要求水準書	93	4.(2)	事業者の業務内容	搬入物の分析検査は、各事業者様もしくは事業団様におきまして実施されるものと理解してよろしいでしょうか。	搬入廃棄物の分析は各自自治体で実施しますが、搬入廃棄物の内容・形状の確認は埋立作業を行う事業者の業務範囲となります。
14	要求水準書	93	4.(2)	事業者の業務内容	搬入車両計画は、週間あるいは月間予定を事前に運営・維持管理事業者にご連絡いただけるのでしょうか。	お見込みの通りです。事業者が作成する運営維持管理計画において連絡する仕組みを盛り込むものと考えます。
15	要求水準書	75	14.(1)1)⑩	管理棟研修室	見学者用のパソコン2台の仕様をご提示ください。	請負者の提案によります。

No.	資料名	頁	項目	タイトル	内容	回答
16	要求水準書	66	1	トラックスケール	想定されている搬入車両の規格(全長、全幅、積載重量等)の仕様を御教示下さい。	現在、想定される搬入車両は10t車・12t車の深型のトラックです。
17	要求水準書	79	12.1. (6)	屋内照明	要求水準書には、非常灯とともに停電時の保管、運転に必要な照明を設けるとありますが、停電時に運転する設備及び機器として、トラックスケールの他、どのような設備及び機器を想定されておりますでしょうか。御教示下さい。	請負者の提案によります。
18	要求水準書	36	3節1(3)	基本的な考え方	『遮水機能及びそれを補完する機能が廃止までの期間にわたり保証されているものとする。』とありますが、閉鎖から廃止までの期間が想定できないのでこれを保証することはできないと考えられます。よって、閉鎖以降の期間の保証の扱いは無いということによろしいですか？	ここに示す「保証」とは、その材料や施設が、特別な理由を除き、機能を損なうことがないように設計・材料選定・施工をすることであり、廃止までの期間を定めて保証を求めるものではありません。明らかに廃止まで機能を有することができないと判断される施設は要求を満足していないものと判断します。
19	要求水準書	75	11節14(1)	管理棟平面図計画	『管理棟はRC構造』とありますが、機能及び耐震性等要求品質を満足していればS造に変更してもよろしいですか？	請負者の提案によります。
20	設計図			中間処理施設及び地域振興施設	処分場の周辺環境への配慮や建築計画の施設外観の提案において、中間処理施設や地域振興施設の全体イメージ等が分かるような設計図・パース図・イメージ図等がありますでしょうか？	環境影響評価書を参考にしてください。
21	参考図(浸出水処理施設関連)	3			取合点詳細図(下水道)について、上流側、下流側とも仕様が不明です。詳細をご提示ください。	別途工事である下水道工事にて、本管から取合点に接続管を設置しています。
22	参考図(浸出水処理施設関連)	3			取合点詳細図(下水道)の上流側について、流下方法が不明です。どのような方法をお考えですか。	ポンプ圧送を考えています。