

平成30年度 環境モニタリング結果

浸出水

No.	分析項目	単位	測定回数 (回/年)	H30.5.10	H30.8.2														
				H30.6.6	H30.9.5														
				-	H30.9.5														
1	水素イオン濃度(pH)	-	4 (5.8.10.1月)	7.7	7.6														
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		4.1	2.4														
3	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		9.4	11														
4	浮遊物質(SS)	mg/L		3	2														
5	n-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/L	2 (8.1月)	-	0.05未満														
6	n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L		-	0.05未満														
7	フェノール類含有量	mg/L		-	0.05未満														
8	銅含有量	mg/L		-	0.03未満														
9	亜鉛含有量	mg/L		-	0.03未満														
10	溶解性鉄含有量	mg/L		-	0.09														
11	溶解性マンガン含有量	mg/L		-	3.5														
12	クロム含有量	mg/L		-	0.005未満														
13	大腸菌群数	個/cm ³		-	63														
14	ガミウム及びその化合物	mg/L		-	不検出														
15	シアン化合物	mg/L		-	不検出														
16	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルシメトン及びEPNに限る。)	mg/L		-	不検出														
17	鉛及びその化合物	mg/L		-	0.005未満														
18	六価クロム化合物	mg/L		-	0.02未満														
19	砒素及びその化合物	mg/L		-	0.005未満														
20	水銀・アルキル水銀他水銀化合物	mg/L		-	0.0005未満														
21	アルキル水銀化合物	mg/L		-	不検出														
22	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		-	不検出														
23	トリクロロエチレン	mg/L		-	0.001未満														
24	テトラクロロエチレン	mg/L		-	0.0005未満														
25	ジクロロメタン	mg/L		-	0.002未満														
26	四塩化炭素	mg/L		-	0.0002未満														
27	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	0.0004未満														
28	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	0.002未満														
29	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	0.002未満														
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	0.001未満														
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	0.0006未満														
32	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	0.0002未満														
33	チウラム	mg/L		-	0.0006未満														
34	シマジン	mg/L		-	0.0003未満														
35	チオベンカルブ	mg/L		-	0.002未満														
36	ベンゼン	mg/L		-	0.001未満														
37	セレン及びその化合物	mg/L		-	0.002未満														
38	ふっ素及びその化合物	mg/L		-	0.2														
39	ほう素及びその化合物	mg/L	-	1.4															
40	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	6															
41	水温	℃	4 (5.8.10.1月)	16.7	19.2														
42	透視度	度		100以上	100以上														
43	電気伝導率	mS/m		94	130														
44	アンモニア性窒素	mg/L		1.1	1.8														
45	塩化物イオン	mg/L	2 (8.1月)	-	54														
46	1,4-ジオキサン	mg/L		-	0.005未満														
47	ノニルフェノール	mg/L		-	0.0010														
48	直鎖アルキルベンゼン・スルホン酸及びその塩	mg/L		-	0.003未満														
49	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	0.00070														

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日
 ※ 不検出は、定量下限値未満