

観測井 2 号 電気伝導率及び pH 連続測定結果

日付	電気伝導率 (mS/m)	pH
10月1日	6.6 ~ 6.7	6.9 ~ 6.9
10月2日	6.6 ~ 6.7	6.9 ~ 6.9
10月3日	6.7 ~ 6.7	6.9 ~ 6.9
10月4日	6.2 ~ 6.7	6.8 ~ 7.0
10月5日	6.2 ~ 6.8	6.9 ~ 7.0
10月6日	6.8 ~ 6.9	6.9 ~ 6.9
10月7日	6.3 ~ 6.9	6.8 ~ 7.0
10月8日	6.4 ~ 6.6	6.9 ~ 7.0
10月9日	6.5 ~ 6.6	6.9 ~ 6.9
10月10日	6.5 ~ 6.6	6.9 ~ 6.9
10月11日	6.5 ~ 6.6	6.9 ~ 6.9
10月12日	6.2 ~ 6.6	6.8 ~ 7.0
10月13日	6.2 ~ 6.6	6.8 ~ 7.0
10月14日	6.5 ~ 6.7	6.9 ~ 7.0
10月15日	6.6 ~ 6.7	6.9 ~ 6.9
10月16日	6.7 ~ 6.7	6.9 ~ 6.9
10月17日	6.7 ~ 6.8	6.9 ~ 6.9
10月18日	6.3 ~ 6.9	6.8 ~ 7.0
10月19日	6.6 ~ 7.0	6.8 ~ 6.9
10月20日	6.9 ~ 7.0	6.9 ~ 6.9
10月21日	6.8 ~ 7.0	6.9 ~ 6.9
H22.10.1~H22.10.21 最小値~最大値	6.2 ~ 7.0	6.8 ~ 7.0
H21.5.20~H22.9.30 最小値~最大値	6.1 ~ 7.7	6.5 ~ 7.3